

जोननि कार्यालय जोधपुर नगर निगम, जोधपुर

क्रमांक :- अग्रिम/13/JFS/ 2019-20 / ।

दिनांक :- १५/०४/१९

सेन्ट पॉल्स

सीनियर सैकण्डरी स्कूल

शास्त्रीसर्कल, शास्त्रीनगर, जोधपुर।

विषय:- अग्निशमन अनापति प्रमाण पत्र हेतु अग्निशमन की दृष्टि से भवन/परिसर में स्थापित यंत्र/उपकरण निरीक्षण बाबत।

संदर्भ:- आपका प्रार्थना पत्र दिनांक 07.03.2019 के क्रम में।

उपरोक्त विषय एवं आपके प्रासांगिक पत्रानुसार आपके विद्यालय भवन व परिसर का अग्निशमन की दृष्टि से भीका निरीक्षण करवाया गया। निरीक्षण के दौरान भवन/परिसर में स्थापित की गई अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था कार्यशील अवस्था में पाई गई। निरीक्षण हेतु भी इन यंत्र/उपकरणों हॉजरिल एवं निर्देशित की गयी अन्य व्यवस्थाओं को कार्यशील अवस्था में रखे जाने के लिए भीका पर उपरिथल प्रतिनिधि को निर्देशित किया गया। निम्नलिखित शर्तों की पालना विद्यालय प्रबंधक हारा किये जाने की स्थिति में अग्निशमन की दृष्टि से यह अभिशासा-पत्र जारी किया जाता है जो कि जारी होने की तिथि से एक वर्ष तक मान्य रहेगा।

- भवन में उपयुक्त निकासी व्यवस्था की जावे।
- भवन में अग्निशमन हेतु पानी भंडारण की समुचित व्यवस्था की जावे।
- विद्यालय परिसर में उपयुक्त फायर एकटीग्यूसर , हाईड्रेट, हॉजरिल व पानी का भंडारण पर्सिंग सुविधा पाई गई।
- भवन की गृह व्यवस्था उच्च स्तरीय रखनी होगी।
- सुरक्षा स्टाफ का समय समय पर प्रशिक्षण/सुरक्षा उपकरणों की ट्रेसिंग की जाकर उसका रिकॉर्ड संधारण तथा समस्त कायर एकटीग्यूशर, हाईड्रेट का समय पर रख-रखाव किया जाकर चालू हालत में रखा जाएगा। पर्सिंग यूनिट को हर समय चालू हालत में रखा जाएगा।
- विद्यालय परिसर में अनावश्यक व अनुपयोगी अत्यंत ज्वलनशील पदार्थों का भंडारण नहीं किया जाएगा।
- विना अनुमति भवन व परिसर में किसी प्रकार का निर्माण नहीं किया जाएगा।
- उक्त अग्निशमन अनापति प्रमाण पत्र केवल अग्निशमन दृष्टिकोण से ही मान्य होगा।



मुख्य अग्निशमन अधिकारी
नगर निगम जोधपुर